

**GARA D'APPALTO PER PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA FARMACIA, LABORATORI E MAGAZZINI
ALL'INTERNO DEL POLO LOGISTICO**

Risposte ai quesiti

1. **D:** Dovendo il progetto tenere conto del parere già rilasciato dai Vigili del Fuoco in merito al progetto originale del Polo Logistico, si richiede di poter visionare tale progetto.

R: Presso gli uffici della S.C. Progettazione e Gestione Patrimonio, pad. 21 Convitto Suore primo piano, sono disponibili anche in copia i documenti relativi alla versione aggiornata del progetto VVF del Polo Logistico.

2. **D:** Nei documenti a base di gara non sono presenti gli elaborati strutturali del progetto esistente. Dovendo fornire i calcoli preliminari delle strutture e dovendo tenere conto del Progetto delle Strutture del Polo Logistico se ne richiede copia.

R: Presso gli uffici della S.C. Progettazione e Gestione Patrimonio pad. 21 Convitto Suore primo piano, sono disponibili gli elaborati strutturali del Polo Logistico.

3. **D:** Si richiede la collocazione e la dimensione esatta del canale di collegamento UTA – ciminiera a livello -2 che interferisce con lo spazio dedicato al magazzino automatizzato della farmacia perchè non è rappresentato sulle piante del progetto preliminare a base di gara ma è stato riscontrato durante il sopralluogo.

R: Il canale di collegamento UTA – ciminiera ha una sezione variabile ed è rappresentato nelle tavole as built del Polo Logistico che sono disponibili come file presso gli uffici della S.C. Progettazione e Gestione Patrimonio pad. 21 “ex Convitto Suore” primo piano;

4. **D:** Dove sono previsti gli spogliatoi per il personale dei laboratori? Dov'è previsto l'ingresso della farmacia nel progetto preliminare?

R: Gli spogliatoi del personale del laboratorio, come per il resto del personale di Farmacia, sono previsti a livello -2. L'ingresso del personale della Farmacia è previsto dalla scala nord est del Polo Logistico.

5. **D:** Le scaffalature per lo stoccaggio dei pallets a livello -1 sono incluse nella fornitura?

R: No, non sono incluse nella fornitura.

6. **D:** Nel progetto preliminare non è prevista alcuna zona per la ricarica dei carrelli. E' da considerarsi esterna al polo logistico?

R: Il locale generale per la ricarica dei carrelli del trasporto pesante è previsto esternamente alla Farmacia.

7. **D:** Il grande locale n. 46 deposito carrelli a livello -2 nel progetto preliminare è di servizio a tutto l'Ospedale? E' previsto l'arrivo dei sistemi automatizzati per la loro movimentazione?

R: Il deposito carrelli al livello -2 dei cunicoli è previsto per tutto l'ospedale: i carrelli del trasporto pesante verranno forniti dalla ditta aggiudicataria entro ottobre 2010.

8. **D:** Il trasporto leggero è già dotato di un software di gestione del materiale?

R: Il trasporto leggero è un impianto dotato di un sistema di gestione del traffico dei contenitori.

9. **D:** Nel Capitolato Speciale paragrafo 3.10 si richiede la fornitura di sola predisposizione del sistema CCTV dei laboratori, mentre nel paragrafo 5.4 si richiede la fornitura di un sistema di videosorveglianza. E' la fornitura del sistema o la sola predisposizione?

R: Nel progetto d'offerta si richiede la predisposizione per l'installazione di un impianto di video sorveglianza da installare a cura dell'ospedale: solamente per l'area dei box per la preparazione dei farmaci antiblastici viene richiesta la fornitura di un impianto TVCC centralizzato in un locale preposto al controllo del loro funzionamento all'interno dell'area laboratori.

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
Ing. Carlo Maria Badi**



Milano, 16 giugno 2010