

Dipartimento: Patrimonio e Innovazione Tecnologica
Struttura Complessa: Programmazione Amministrazione
Controllo Investimenti e Patrimonio

Direttore *ad interim*: dr. Marco Trivelli

Atti 520/11 - All. 20/34

Milano, 13/05/2011

Piazza Ospedale Maggiore, 3, 20162

P.I. 11390840152

Telefono: 02 6444.4857

Fax: 02 6444.3101

e-mail:

RISPOSTE QUESITI FREQUENTI

OGGETTO: PROCEDURA APERTA - APPALTO INTEGRATO PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA TRASFORMAZIONE DEL SISTEMA ENERGETICO E DELLE SOTTOSTAZIONI ESISTENTI DA ACQUA SURRISCALDATA AD ACQUA CALDA

CUP: C46E11000120005

CIG: 14867042F3

Quesito 40:

Nel disciplinare di gara all'articolo 58 polizze assicurative lettera a4) in caso di aggiudicazione chiedete una postuma decennale secondo l'art. 129 comma 2 del D.lgs 163/2006 con schema tipo del DM 123/04 per un importo da assicurare di € 8.000.000,00

Di solito secondo quanto recita questo articolo nella sezione opere ci va il valore dell'appalto che è inferiore all'importo richiesto dalla stazione appaltante potete spiegarci perché dobbiamo assicurare un importo più alto.

Inoltre la postuma decennale viene richiesta dalla data di collaudo provvisorio a copertura di danni diretti e materiali compresi i danni a terzi agli immobili, edifici o strutture edili ai sensi dell'art. 1669 del C.C. derivanti dalla rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere e non sugli impianti oggetto dell'appalto. Chiediamo se in caso di aggiudicazione è possibile presentare la postuma decennale solamente per le parti strutturali come cabine etc. e non sul valore degli impianti.

Risposta:

Si richiama quanto previsto dall'art. 129 comma 2 del D.lgs 163/2006.

Quesito 41:

Nel computo metrico estimativo ED 06A dalla voce N.P.1 alla voce N.P.28 vengono riportate alcune caratteristiche degli scambiatori fra le quali viene esplicitato: scambiatori di calore per RISCALDAMENTO tipo a PIATRE ISPEZIONABILI PN16 con piastre in acciaio inox AISI 316 ...

Nella relazione ED - 03 "Disciplinare tecnico" al capitolo 1, paragrafo 1.2 viene riportato: le piastre in acciaio Inox AISI 304 devono essere corrugate


Si chiede di confermare quale sia il materiale in oggetto necessario per i suddetti scambiatori di calore.

Risposta:

Il materiale necessario per i suddetti scambiatori di calore è quello indicato nel computo metrico estimativo.

Quesito 42:

Nel modello All.2 a pag. 15 viene richiesto di dichiarare che l'impresa concorrente, in possesso di attestazione SOA per prestazioni di costruzione e progettazione, attesta che la propria struttura tecnica possiede i requisiti di ordine speciale (economico finanziario e tecnico organizzativo) previsti dal bando e dal disciplinare di gara, ai sensi dell'art. 66 comma 1 lett. a), b), e) e d) del DPR 554/99 (depennare nel caso l'impresa non sia in possesso di attestazione SOA per prestazioni di costruzione e progettazione e compilare modello 3)", mentre nel disciplinare a pag. 7



Azienda Ospedaliera
Ospedale Niguarda Ca' Granda

i requisiti previsti dal D.P.R. 554/99 art. 66 vengono richiesti solo in capo ai partecipanti in possesso di attestazione SOA per la sola costruzione.

Si chiede di confermare che la suddetta dichiarazione va resa solo dai partecipanti in possesso di SOA per sola costruzione mentre per quelli in possesso di SOA per costruzione e progettazione ciò non sia richiesto.

Risposta:

si veda la risposta al quesito n. 6 pubblicata sul sito internet aziendale.

Quesito 43:

a) Abbiamo deciso di partecipare indicando e non associando un progettista esterno. Nell'Allegato A1 "Modello di domanda di ammissione alla gara" dobbiamo porre una crocetta su "A) IMPRESA SINGOLA" oppure su "G) Altro eventuale (specificare)": e scrivere "IMPRESA SINGOLA con indicazione progettista esterno"?

b) Inoltre a pag. 7 dello stesso Modello sotto la voce B) categorie scorporabili diverse dalla prevalente, (in questa gara è la OG1) è stata inserito quanto segue: Abilitata ai sensi DM 37/2008 che non può essere riferito alle opere edili, bensì agli impianti della "Voce A) categoria prevalente categoria OS28". Dobbiamo mettere la crocetta ugualmente o no?

Risposta:

a) indicare "IMPRESA SINGOLA con indicazione progettista esterno";

b) si



Il RUP
(ing. Orazio Scuderi)