

ALL. 2E\_ OSPEDALE NIGUARDA  
BLOCCO NORD

ANALISI DOTAZIONE TESTALETTO FORNITURA AZIENDA OSPEDALIERA

				Classificazione locale ad uso medico (CEI 64-8/7)	Quantità	Dotazioni elettriche			Dotazione gas medicali							
						Prese dati [n°]	Modulo chiamata infermiera (piè d'opera)	Linee alimentazione e elettrica [n°]	Vuoto	Ossigeno	Protossido	Aria medicinale	Aria 8	Aria per evacuazione gas anestetici	Evacuazione gas anestetici	Prese incluse (piè d'opera)
N2 - PIANO SECONDO	Lato est	BoA053-055-059	Preparazione annessa sale operatorie	2	3	2	si	1	X	X	X	X		X	X	si
	Lato est	BoA007	Sala risveglio adulti	2	6	4	si	2	X	X	X	X		X	X	si
	Lato ovest	BpA058	Sala Monitoraggio	2	3	4	si	2	X	X		X				si
	Lato ovest	BpA062	Osservazione	2	3	4	si	2	X	X		X				si
	Lato ovest	BpA050	Locale risveglio	2	2	4	si	2	X	X	X	X		X	X	si
	Lato est	BoA020-024	Preparazione annessa sale parto	2	2	0	si	1	X	X	X	X		X	X	si
N2 - PIANO PRIMO INTERRATO	Lato OVEST	Amb033	Osservazione	2	2	3	si	2	X	X		X				si
N2 - PIANO PRIMO INTERRATO	Lato est	RXA042	Pre e post esame	2	5	2	si	2	X	X		X				si
	Lato est	EdA033	Diagnostica angiografica - post esame	2	4	2	si	2	X	X		X				si

