

Struttura Complessa	Approvvigionamenti e Gestione della Concessione
Oggetto	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA, COMPRESA DI POSA IN OPERA, E LA GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA ELETTRICA DA INSTALLARE PRESSO LA ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA
Verbale	Domande e risposte
Riferimento atti	Fascicolo Id 3777/2023 All. 12

Come espressamente previsto nel disciplinare di gara per la procedura in oggetto, gli operatori economici hanno trasmesso le proprie richieste di chiarimento utilizzando la funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio".

Il presente documento contiene tutte le risposte ai chiarimenti richiesti dalle imprese.

N.	Quesiti	Risposte
1 <u>ID:</u> <u>166491829</u>	<p>1. Richiesta di una planimetria che indichi esattamente i percorsi delle tubazioni e dei cavedi tra la cabina di media contenente il quadro QGBT/C2-1 del Blocco SUD ed il Parcheggio.</p> <p>2. Richiesta di ricevere maggiori Indicazioni relativamente alla videosorveglianza da prevedere nel parcheggio SUD. Passaggi e tubazioni, modello dei prodotti utilizzati per Switch – Videocamera / Doome.</p> <p>3. Per il Padiglione 9 avremmo necessità d'avere un layout esatto dell'ubicazione dei parcheggi da voi previsti. Il Lato sx dell'immagine non è delineato come parcheggio e per rispettare la vostra previsione numerica dovrebbero esser realizzati non meno di 4 stalli in linea con una corsia non inferiore a mt. 1,50 opportunamente protetta nella quale collocare la colonnina.</p>	<p>1. La planimetria in formato .dwg verrà fornita in fase di progettazione alla Società aggiudicataria, quando la stessa dovrà effettuare gli specifici rilievi propedeutici alla progettazione. Si allega planimetria indicativa dei percorsi ad oggi ipotizzati.</p> <p>2. Per quanto concerne il sistema di videosorveglianza, a seguito di analisi di dettaglio da parte dei tecnici di ASST, si informa che la decisione è di escludere lo stesso sistema di videosorveglianza dal progetto e dagli oneri a carico della Società aggiudicataria. Rimane pertanto in capo ad ASST l'eventuale onere di predisporre il sistema e attuare lo stesso sistema.</p> <p>3. Si conferma la posizione prevista in capitolato sul lato est, indipendentemente dal numero dei parcheggi attuali. Le misure preliminari hanno confermato la fattibilità. In fase di progettazione si potranno rivedere le esatte posizioni ed eventualmente modificare cordoli e marciapiedi o nuove posizioni nelle adiacenze.</p>

Il presente verbale è parte integrante della normativa contrattuale di gara.

Milano, 16 marzo 2023

Il Responsabile unico del procedimento
Ing. Paola Mongelli